



南側立面図 S=1/100

(第2工区)



北側立面図 S=1/100

(第1工区)

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|-----|--------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 記号凡例 | 現 有 | | 改 修 | | | | | | |
| | Ⓐ | 外壁:モルタル下地被覆仕上塗材RE吹付仕上 | Ⓕ | 鋼製ﾌﾗｯｸﾞ22φ・W=400 | Ⓐ | 高圧洗浄処理(10～15Mpa)後、既存塗膜(脆弱部)撤去、下地調整材(C-1)の上、複層塗材RE仕上 | Ⓕ | 現有仕上下地調整(RB種)後 DP塗装仕上 | 工事名 黒田小学校外壁改修工事 図面名 立面図(1) 図面番号 A - 5 SCALE A1図 1/100 A3図 1/200 令和 6年 2月 株式会社 西島建築設計事務所 NISHIJIMA ARCHITECT OFFICE 福岡市中央区笹丘1丁目17-29 管理建築士 松川 基範 一級建築士 第 123791号 |
| | Ⓑ | 巾木:モルタル剛毛引 H=350 | Ⓖ | 鋼製ﾌﾞﾗｯｸ両開き扉:W1750×H=1750 | Ⓑ | 高圧洗浄処理(10～15Mpa) ※モルタル破損部は補修のこと | Ⓖ | 現有のまま | |
| | Ⓒ | 縦樋:硬質塩ビ管100φ(ｶﾞｰﾝ) | Ⓗ | 小波ｽﾚｰﾄ葺 | Ⓒ | 高圧洗浄処理(10～15Mpa)後、下地調整(RB種)の上 シリコン樹脂塗装仕上 | Ⓗ | 現有のまま | |
| | Ⓓ | 鋼製養生管130φ・H=1200塗装仕上 | Ⓙ | 鋼板小波ｽﾚｰﾄ葺 | Ⓓ | 現有仕上下地調整(RB種)後 DP塗装仕上 | Ⓙ | 現有のまま | |
| | Ⓔ | 屋上ﾌﾛｯｸH=1800 | Ⓙ | 鋼製建具 | Ⓔ | 現有のまま | Ⓙ | 現有仕上下地調整(RB種)後 DP塗装仕上(両面、枠共) | |
| | | | | | | | | | |