



改修前 東階段室 展開図



名 称	記 号	符 号
亀 裂	—	A
浮 き	—	B
欠 損	—	C
	100×100 0.01m以下	C1
	200×200 0.04m以下	C2
	300×300 0.09m以下	C3
	400×400 0.16m以下	C4
	500×500 0.25m以下	C5
	600×600 0.36m以下	C6
	700×700 0.49m以下	C7
露 筋	—	D
	100×100 0.01m以下	D1
	200×200 0.04m以下	D2
	300×300 0.09m以下	D3
	400×400 0.16m以下	D4
	500×500 0.25m以下	D5
	600×600 0.36m以下	D6
	700×700 0.49m以下	D7
塗膜浮き	—	E

改修前 西階段室 展開図



名 称	記 号	符 号
亀 裂	—	A
浮 き	—	B
欠 損	—	C
	100×100 0.01m以下	C1
	200×200 0.04m以下	C2
	300×300 0.09m以下	C3
	400×400 0.16m以下	C4
	500×500 0.25m以下	C5
	600×600 0.36m以下	C6
	700×700 0.49m以下	C7
露 筋	—	D
	100×100 0.01m以下	D1
	200×200 0.04m以下	D2
	300×300 0.09m以下	D3
	400×400 0.16m以下	D4
	500×500 0.25m以下	D5
	600×600 0.36m以下	D6
	700×700 0.49m以下	D7
塗膜浮き	—	E

外壁調査 数量集計表

外 部	浮 き 一般部分 ㎡	浮 き 幅木 ㎡	ひび割れ 0.2未満 m	ひび割れ 0.2以上 m	欠損 C1 ヶ所	欠損 C2 ヶ所	欠損 C3 ヶ所	欠損 C4 ヶ所	露筋 D1 ヶ所	露筋 D2 ヶ所	塗膜浮き E ㎡
東 面			42.18		10	1					
北 面			67.74								
西 面			28.38		29						
南 面			40.78								
床面 1F			10.00								
床面 2F			7.34								
床面 屋上			12.24		23						
天井面 1F			36.71		1						0.27
天井面 2F			40.21								3.97
階段室			13.27		8					3	0.91
集計	0	0	298.85	0.00	71	1	0	0	0	3	5.15
前回集計											
集計-前回	0	0	298.85	0.00	71	1	0	0	0	3	5.15

特記事項

(株) エム・ビー・アイ一級建築士事務所
福岡県知事登録第1-20757号
福岡県行橋市行事8丁目8-10
TEL 0930-26-1101
代表取締役 松尾 真也
一級建築士 大臣登録第223559号

工 事 名 称

小長田団地（7棟）改修工事

図 面 名 称
欠損
東階段室 展開図
西階段室 展開図

縮 尺

S=1/100

製図年月日

所 長

検 図

作 図

2021年01月