



アスベスト含有分析調査				覆の有無	施工体積
	2階書庫 (壁) : 石膏ボード	t = 9.5	無		
	2階書庫 (床) : 塩ビシート	t = 2.0	無		
	1階会議室・2 (天井) : ロックウール吸音板	t = 12.0	無		
	1階給湯室 (壁) : けい酸カルシウム板	t = 8.0	無		
	ボ・チ (軒裏) : けい酸カルシウム板	t = 6.0	無		
	外壁 (壁) : サイディング	t = 12.0	有 (レベール3)	4	6 m ³
断熱材	グラスウールt50 24K品 (外壁間、2階天井裏) (石膏不含有)		無		
断熱材	折板用断熱材の発泡ポリエレン (石膏不含有)		無		