


玄関ポーチ断面詳細図 S=1:30



アスベスト含有分析調査				層の有無	施工体積
2階書庫	(壁)	: 石膏ボード	t = 9.5	無	
2階書庫	(床)	: 塩ビシート	t = 2.0	無	
2階会議室・2(天井)	: ロックウール吸音板	t = 12.0	無		
1階給湯室	(壁)	: けい酸カルシウム板	t = 8.0	無	
ポーチ	(軒裏)	: けい酸カルシウム板	t = 6.0	無	
外壁	(壁)	: サイディング	t = 12.0	有(レベル3)	4.6 m ²
断熱材	グラスウール t 50 24K品(外壁面、2階天井裏)	(石綿不含有)	無		
断熱材	折板用断熱材の発泡ポリエチレン	(石綿不含有)	無		